

水質検査結果書

整理No.23U-004865-0002

ティール株式会社

様

ビル管理法第12条登録機関 熊本県宇保2水第1号
水道法第20条登録検査機関 登録番号第246号

株式会社 MCエパテック 熊本分析センター

〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL (0964) 22-4790 FAX 23-5566

報告書番号	23U-004865-0002	発行年月日	令和 5年 12月 19日
試料受付年月日	令和 5年 12月 1日	試料採水者	依頼者による

試料名	ミネラルウォーター		
水の種類	井水		
試料採水年月日	令和 5年 11月 28日		
採水条件	[天候](前日) — (当日) — [気温] — [水温] —		
採水場所	—		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003 mg/l以下	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1 mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.4 mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下	有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/l	0.3 未満	3 mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.05 mg/l以下	味	—	異常なし	異常でないこと
砒素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
六価クロム化合物	mg/l	0.002 未満	0.02 mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5 度 以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004 未満	0.04 mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2 度 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1 未満	10 mg/l以下	トルエン	mg/l	0.06 未満	0.4 mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08 未満	2 mg/l以下	亜塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6 mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.03 未満	5 mg/l以下	ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002 mg/l以下	バリウム	mg/l	0.1 未満	1 mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.04 mg/l以下	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.0005 未満	0.005 mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04 mg/l以下	クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.02 mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02 mg/l以下	ジクロロ酢酸	mg/l	0.003 未満	0.03 mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下	トリクロロ酢酸	mg/l	0.003 未満	0.03 mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.004 mg/l以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	0.007 未満	0.07 mg/l以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下	残留塩素	mg/l	0.05 未満	3 mg/l以下
塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6 mg/l以下			—以下余白—	
クロロホルム	mg/l	0.006 未満	0.06 mg/l以下				
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1 mg/l以下				
臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.01 mg/l以下				
総トリハロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1 mg/l以下				
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003 未満	0.03 mg/l以下				
ブロモホルム	mg/l	0.009 未満	0.09 mg/l以下				
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08 mg/l以下				

判定	上記検査項目については、清涼飲料水の成分規格に適合しています。
検査機関	株式会社 MCエパテック 熊本分析センター
検査責任者	大平 賢治
検査期間	令和 05年 12月 1日 ~ 令和 05年 12月 18日
検査方法	食品、添加物等の規格基準(S34年厚生省告示第370号)
備考	