

エコキュート取替工事【標準工事】 工事に使用する配管部材、電材の一覧表です。

① 給水管、給湯管

【使用メーカー】 前澤給装：保温材付低巻癖架橋ポリエチレン管 【品番：MXPSCB-1305-50Q】 ¥824 (1m単位)

【使用箇所】 エコキュート廻りの既存の給水管、給湯管を取替する際の材料です。

② 給水管、給湯管 (フレキシブル管)

【使用メーカー】 カクダイ：水道用フレキパイプ 【品番：0784B-20X308】 ¥2,040

【使用箇所】 エコキュート廻りの既存の給水管、給湯管を取替する際の材料です。

③ 給湯器用逆ボ弁

【使用メーカー】 前澤給装：給湯機用逆ボ弁(逆流防止弁のボール型) 【品番：RCGM-2】 ¥4,020

【使用箇所】 給湯器と給水管を接続する箇所に設置します。

【注意事項】 逆止弁がないと逆流した水が給湯機に入り、給湯器の故障の原因となってしまいます。

④ 追いだき管、継手

【使用メーカー】 カクダイ：巻ベアホース、部品セット 【品番：413-421-10、416-420】 ¥42,460

【使用箇所】 追いだき機能付給湯器と浴槽循環金具の間の配管です。抗菌剤配合。

⑤ エアコン据付台(機器据付台)

【使用メーカー】 因幡電工：プラロック 【品番：PR-351N-M】 ¥1,530

【使用箇所】 ヒートポンプの据付台です。

⑥ 配管保温保冷剤

【使用メーカー】 イノアック住環境：ライトカバー 【品番：LSV-20P】 ¥680

【使用箇所】 配管の保温保冷に使用します。(表皮ポリエチレンタイプ)

連続使用配管温度 -40 ~ 60℃ 断続使用配管温度 70℃

⑦ エコキュート配管部材セット

【使用メーカー】 タプチ：エコパック(3.0m×2本) 【品番：UPC10-10ECO 3M】 ¥24,200

【使用箇所】 タンクユニットとヒートポンプユニットの間のヒートポンプ配管に使用します。

⑧ 電源線、電線管

【使用箇所】 渡り電源線として使用します。

